Bilan de puissance électrique

Affaire : **BTH250607** — **Réhabilation de logements pour séniors en micro crèche**

Phase : **PRO/DCE**

Date : 07/10/2025

Indice : 0

Rep.	Niv	Local n°	Débit m3/h	hmt daPa/Pa	rg %	Type	Courant	Puissance kW	Cos. Phi	Puissance Unitaire kVA	nb.	Puissance Totale kVA
Micro Crèche												
Plomberie ATTENTE à fournir												
013 Stockage												
LINEO CONNECTE 150												
Ballon d'eau chaude électrique connecté							Mono 230V-50Hz	2,40	1,00	2,400	1	2,40
Production de chaleur ATTENTE à fournir												
Extérieur												
RXYSCQ-6TV1												
Ballon d'eau chaude électrique connecté							Mono 220-240V-50Hz	18,00	1,00	18,000	1	18,00
Adoucisseur ATTENTE à fournir												
Trémis technique "eau"												
Avenew - CULLIGAN												
Adoucisseur							Mono 220V-50Hz				1	
Brumisateur ATTENTE à fournir												
Extérieur												
Armoires de brumisation haute pression												
Brumisateur							Mono 230 MONO ou 380V TETRA - 50Hz	Variable suivant débit pompe HP			1	
Ventilation ATTENTE à fournir												
CTA dans un local dédié				Pa								
CTA01	**CTA à échangeur à roue**			350		4,4A	Mono 230V-50Hz	0,95	1,00	0,950	1	0,950
Positionnement dans le local technique [local poussettes]												
OPTION												
Intégration d'une PAC Air/Eau												
PAC	**Aptae 23**						Tri	11,00	0,70	15,714	1	15,714
	alimentation sur l'armoire de la chaufferie											
TOTAL												**37,06**