



Tableau des débits de ventilation

Affaire : BTH250607

06/10/2025

Réhabilitation de logements pour séniors en micro crèche

0

Phase : PRO/DCE

					Ventilation de l'ensemble du bâtiment, zones cha								
Rep.	Nom des pièces	S utile [m²]	Hauteur [m]	Volume [m3]	N° CTA	AIR NEUF	Effectif	Débit d'air / pers	Taux renouv	DF_Débit soufflé	DF_Débit repris	REJET	Nb BS
		m²	m	m3		m3/h	U	m3/h		m3/h	m3/h		
14	Micro crèche RDC	148,30		371		0				848	890	846	0
001	Espace de vie	32,00	2,5	80,00	01		8	18	1,80	144	90		
002	Salle mixte	32,70	2,5	81,75	01		8	18	1,10	144	90	378	
003	Change + WC	6,65	2,5	16,63	01						60	468	
004	WC Personnel	4,25	2,5	10,63	01						30		
005	stockage avec machine à lave	3,90	2,5	9,75	01						30		
006	Salle personnel	10,00	2,5	25,00	01		4	18	0,00	72			
007	Vestiaire	3,60	2,5	9,00	01						72		
008	Office avec biberonnerie	21,80	2,5	54,50	01					110	110		
009	Local poussettes	10,05	2,5	25,13	01						30		
010	Hall d'entrée	10,15	2,5	25,38	01		2	18	1,42	36	36		
011	Bureau	13,20	2,5	33,00	01		3	18	1,64	54	54		
012	Dortoir N°1	17,10	2,5	42,75	01		8	18	3,37	144	144		
013	Dortoir N°2	16,05	2,5	40,13	01		8	18	3,59	144	144		
014	Espace extérieur	250,30											
14		148		371						848	890		