






HYPOTHESES : Commune : SALORNAY-SUR-GUYE (71) - Réglementations : Eurocodes et Recommandations Professionnelles FFB	
<u>Généralités :</u> - Zone sismique 2 Catégorie Importance 2 - Pas de prise en compte des efforts sismiques - Neige = Zone A2 Alt : 216 m $S_k = 47 \text{ daN/m}^2$ - Vent = Zone 2 - Stabilité : la stabilité des murs ne sera assurée qu'après le coulage des dalles hautes du RDC. La stabilité des murs ne sera assurée qu'après la pose de la charpente, le contreventement de celle-ci devra être parfait pour ne pas ramener d'efforts horizontaux dans l'axe de la faible inertie des murs.	<u>Géotechnique :</u> Bureau d'études de sols : G2PRO n°2026021932 par SOCNIA du 20/05/2026. - <u>Radier :</u> Contrainte de sol $\sigma = 1.5 \text{ bar}$ à l'ELS en sous face de radier maxi Raideur du sol $k_v = 30 \text{ MPa/m}$ Conditions : - Couche de forme $\text{ép} = 30 \text{ cm}$ mini - <u>Hydrologie :</u> Pas de prise en compte de sous-pression Pas de cuvelage pris en compte
<u>Matériaux :</u> - <u>Béton armé :</u> Béton C25/30 $f_{ck} = 25 \text{ Mpa}$ Aciers HA $f_y k = 500 \text{ Mpa}$ Classe de ductilité A Enrobage 3cm (sauf éléments exposés et fondations 4 cm) Fondations/Murs enterrés : XC2-XF1 Parois extérieures (façades) : XC4-XF1 Éléments à l'abri de la pluie : XC1	
Plancher CF 2H Enrobage 4cm - <u>Bois :</u> Bois Lamellé Collé GL24h Classe 2 Bois Massif C24 Classe 1 Bois Massif reconstitué C24 Classe 1	

Création d'une Chaufferie bois

11 Rue de Chatille
71250 SALORNAY SUR GUYE

Maitre d'ouvrage	
-------------------------	--

SYSDEL - 200 Boulevard de la résistance - 71000 - MACON

 BATIMENT GENIE CIVIL	CONSEIL DIAGNOSTIC CONCEPTION EXECUTION	Bureau d'études Structures A2 Ingénierie 43 Rue du Port 71000 MACON tel:07.43.45.65.58 Mail:g.baillly@a2inge.fr	 MANERGY	MANDATAIRE MANERGY 1 Avenue de Verdun 71100 CHALON SUR SAONE Mail:f.perrusson@manergy.fr
--	--	---	---	---

OPC

Nom - Adresse - CP - Ville - Tel:00.00.00.00.00 - Mail:-----@-----,---

Economiste	
------------	--

MARINE PECHOUX - 77 Rue de la cascade - 71570 - ROMANECHÉ THORINS - Tel:06.07.61.33.14 - Mail:pechoux.economiste@gmail.com

Architecte

AD+ - 21 Avenue Thurel - 39000 - LONS LE SAUNIER - Tel:00.00.00.00.00 - Mail:-----@-----,---

Bureau de contrôle

ALPES CONTROLES - 12 Rue Alfred Kastler - 71530 - FRAGNES LA LOYERE - Tel:03.73.81.02.50 - Mail:chalon@alpes-controles.fr

[illegible]