N° de canevas	Etablissement	N° de rapport	N° d'observation	Code	Constat	Composant	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Préconisation	Déjà signalée	Priorité	Thème	Origine
NE_2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	1	2190B	Dispositif de télécommande de mise à l'état de repos des BAES défectueux.					A remplacer.	Oui	Priorité 2	Installation d'éclairage de sécurité	DIV
NE_2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	2	2190B	Dispositif de télécommande de mise à l'état de repos des BAES défectueux.	ARMOIRE GENERALE (PLACARD)	REZ-DE-CHAUSSÉE			A remplacer.	Oui	Priorité 2	Installation d'éclairage de sécurité	IV4
NE 2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	3	2113A	Absence d'identification.	Non repéré (transfo 8v)	REZ-DE-CHAUSSÉE	ARMOIRE GENERALE (PLACARD)		A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.	Oui	Priorité 3	Conditions générales	IV4
NE_2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	4	2113A	Absence d'identification.	1 départ	REZ-DE-CHAUSSÉE	ARMOIRE GENERALE (PLACARD)		A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.	Oui	Priorité 3	Conditions générales	IV4
NE 2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	5	2169-1	Type et calibre des fusibles du circuit non uniformises.	Non repéré	REZ-DE-CHAUSSÉE	ARMOIRE GENERALE (PLACARD)		Ces fusibles doivent être de calibre identique sur chaque pôle, de type g et être calibré selon l'intensité admissible de la canalisation.	Oui	Priorité 2	Dangers d'incendie d'origine électrique	IV4
NE_2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	6	2113A	Absence d'identification.	Non repéré	REZ-DE-CHAUSSÉE	ARMOIRE GENERALE (PLACARD)		A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.	Oui	Priorité 3	Conditions générales	IV4
NE 2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	7	2113A	Absence d'identification.	non identifié	REZ-DE-CHAUSSÉE	ARMOIRE TD1 (POINT PUBLIC)		A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.	Oui	Priorité 3	Conditions générales	IV4
NE_2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	8	2113A	Absence d'identification.	Protection programmateur	ETAGE	ARMOIRE BUREAUX PLACARD COMMUNAUTÉ DE COMMUNE		A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.	Oui	Priorité 3	Conditions générales	IV4
NE 2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	9	2131-1	Apposer une affichette signalant la présence d'une seconde alimentation.	Contacteur	ETAGE	ARMOIRE BUREAUX PLACARD COMMUNAUTÉ DE COMMUNE			Oui	Priorité 1	Contacts directs	IV4
NE 2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	10	2113A	Absence d'identification.	Protection programmateur	ETAGE	ARMOIRE CIRCULATION OFFICE		A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.	Oui	Priorité 3	Conditions générales	IV4
NE_2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	11	2131-1	Apposer une affichette signalant la présence d'une seconde alimentation.	5 Contacteurs	ETAGE	ARMOIRE CIRCULATION OFFICE			Oui	Priorité 1	Contacts directs	IV4
NE 2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	12	2189C	Télécommande inactive.	BAES évacuation côté rue	ETAGE	ESCALIER BOIS		Réviser son fonctionnement.	Oui	Priorité 2	Installation d'éclairage de sécurité	IV5
NE 2022	MAISON DU PAYS CORBIGEOIS	962SE/25/4613	13	2393A	Utilisation de fiches multiples.					A remplacer par des socles multiples avec contact de terre et obturation automatique des alvéoles sur toutes les prises de courant.	Oui	Priorité 3	Conditions générales	DIV