

Lot 2 : Menuiseries extérieures

Pour la menuiserie PVC le bouton moleté avec le triangle pompier ne peut pas être adapté sur une porte extérieure nous pouvons mettre bouton moleté et béquille double plus ouverture a clé normale ?

Le triangle pompier ne vaut que pour les ouvrages type fenêtre (avec seulement une crémone intérieure), pour les portes bouton moleté intérieur avec poignée et serrure.