

MONTIGNY MONTFORT

N° du point d'eau	ADRESSE / Localisation du Point d'eau				Nature du Point d'Eau	U= public	Capacité m3	Débit m3/h	Date de la dernière pesée	Anomalies constatées	
429001		CHE	CHAMP DU COIN	angle rue du moulin	PI de 70 mm normalisé	U		75	25/06/2012	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429002		RUE	SOUS LA FONTAINE DE L ORME	Vers Mairie	PI de 100 mm normalisé	U		90	25/06/2012	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429003		RUE	LACHU	face rue Augossot	PI de 100 mm normalisé	U		90	25/06/2012	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429004		RUE	BIZOT	Eglise	PI de 100 mm normalisé	U		100	25/06/2012	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429005		RUE	MAIRE		PI de 100 mm normalisé	U		100	16/06/2015	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429007		RUE	CHAPELLE SAINT DENIS	Hameau MONTFORT	PI de 100 mm normalisé	U		65	16/06/2015	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429008		RUE	GRANDE RUE	Hameau MONTFORT	PI de 100 mm normalisé	U		76	28/05/2014	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429009		IMP	GRANDE BOUTIERE	Hameau VILLIERS	PI de 100 mm normalisé	U		68	27/07/2016	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429010		RUE	RAYMOND SEBILLOTTE	Hameau VILLIERS	PI de 100 mm normalisé	U		77	16/06/2015	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429011		RUE	CHATELOT	hameau VILLIERS	PI de 100 mm normalisé	U		110	25/06/2012	absence de bouchon(préciser)	vérification PEI le 05/08/2019
429012		RUE	GRANDE RUE	Hameau MONTFORT	PI de 100 mm normalisé	U		81	28/05/2014	RAS	vérification PEI le 05/08/2019
429013	15	RUE	SOEURS	ruelle vers pylone électrique	PI de 70 mm normalisé	U		64	27/07/2016	RAS	vérification PEI le 05/08/2019