

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Dijon, le 7 février 2022

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE MONTIGNY MONTFORT  
Mairie  
  
21500 MONTIGNY MONTFORT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de  
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

### MONTIGNY MONTFORT

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00155790		Prélevé le : jeudi 03 février 2022 à 10h48
Unité de gestion		0141	MONTIGNY MONTFORT	par : LDCO - Aurélien RIGAUD
Installation	UDI	001071	MONTIGNY: MONTFORT ET VILLIERS	Type visite : AUDD
Point de surveillance	P	0000001137	MONTFORT OU VILLIERS	Type d'eau: T
Localisation exacte	Mme Dorotte 11 rue Sebillotte			Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
Commune	MONTIGNY-MONTFORT			

#### Mesures de terrain

#### Résultats

#### Limites de qualité

#### Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

#### CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

8,0 °C

25,00

#### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON

2101

Type de l'analyse : AU

Code SISE de l'analyse : 00156625

Référence laboratoire : 22020200597901

#### Résultats

#### Limites de qualité

#### Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)

51,4 mg/L

50,00

Direction de la Santé Publique  
Unité Territoriale Santé  
Environnement de Côte d'Or

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00155790)

La teneur en nitrates dépasse la limite de qualité fixée à 50 mg/L. En conséquence, les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois ne doivent pas consommer cette eau.

Pour le directeur général,



La responsable de l'unité territoriale  
santé-environnement de Côte d'Or  
Marie Alix VOINIER