

Centre de Secours : Montbard

MONTIGNY MONTFORT

N° du point d'eau	ADRESSE / Localisation du Point d'eau	Nature du Point d'Eau	U= public	Capacité m³	Débit m³/h	Date de la dernière pesée	Anomalies constatées
429001	CHE CHAMP DU COIN	Pl de 70 mm normalisé	U		75	25/05/2012	accès difficile (cloture etc.)
429002	RUE SOUS LA FONTAINE DE L'ORM	Pl de 100 mm normalisé	U		90	25/05/2012	RAS
429003	RUE LACHU	Pl de 100 mm normalisé	U		90	25/05/2012	absence de chaînette accès difficile (cloture etc.) appareil à repeindre ouverture difficile
429004	RUE BIZOT	Pl de 100 mm normalisé	U		100	25/05/2012	appareil à repeindre joint défectueux ou absent Trop près du mur
429005	RUE MAIRE	Pl de 100 mm normalisé	U		100	16/05/2015	autre panne/anomalie (précisez)
429007	RUE CHAPELLE SAINT DENIS	Pl de 100 mm normalisé	U		65	16/05/2015	ouverture difficile
429008	RUE GRANDE RUE	Pl de 100 mm normalisé	U		76	28/05/2014	absence de chaînette
429009	IMP GRANDE BOUTIERE	Pl de 100 mm normalisé	U		68	27/07/2016	absence de chaînette
429010	RUE RAYMOND SEBILLOTTE	Pl de 100 mm normalisé	U		77	16/05/2015	RAS
429011	RUE CHATELOT	Pl de 100 mm normalisé	U		110	25/05/2012	absence de bouchon (préciser)
429012	RUE GRANDE RUE	Pl de 100 mm normalisé	U		81	28/05/2014	RAS
429013 15	RUE SOEURS	Pl de 70 mm normalisé	U		64	27/07/2016	RAS

